



Istruzione 4/2023

Periodo di disponibilità per le centrali elettriche di riserva e i gruppi elettrogeni di emergenza nell'inverno 2022/2023

28.04.2023

Conformemente all'articolo 11 capoverso 2 secondo periodo dell'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (ordinanza sulla riserva invernale, OREI; RS 734.722), il periodo di disponibilità per le centrali elettriche di riserva dura dal 1° dicembre al 31 maggio. Conformemente all'articolo 16 capoverso 1 OREI, lo stesso periodo si applica anche ai gruppi elettrogeni di emergenza e agli impianti di cogenerazione forza-calore. La ElCom può stabilire durate più brevi di anno in anno (art. 11 cpv. 2 secondo periodo OREI).

I contratti tra la Confederazione e il Groupe E concernenti la centrale elettrica di riserva a Cornaux, come pure i contratti con i tre aggregatori dei gruppi elettrogeni di emergenza (CKW, BKW, Axpo) prevedono un periodo di disponibilità più breve, fino al 30 aprile 2023. Una proroga contrattuale del periodo di disponibilità alla durata prevista dall'OREI, ovvero fino al 31 maggio 2023, comporterebbe notevoli costi aggiuntivi e un ulteriore onere amministrativo.

Tenendo conto della riserva di energia elettrica pienamente disponibile fino al 15 maggio 2023, delle centrali elettriche di riserva di Birr e Monthey disponibili in linea di principio fino al 31 maggio 2023 nonché dell'attuale disponibilità di importazioni, dell'andamento del mercato e dei livelli di stoccaggio dei bacini di accumulazione, la ElCom ritiene ragionevole fissare al 30 aprile 2023 la fine del periodo di disponibilità dell'inverno 2022/2023 per i gruppi elettrogeni di emergenza e la centrale elettrica di riserva a Cornaux, al fine di evitare ulteriori oneri e, in particolare, costi aggiuntivi per il consumatore finale.

Determinazione del periodo di disponibilità per l'inverno 2022/2023

Il periodo di disponibilità per i gruppi elettrogeni di emergenza e la centrale elettrica di riserva di Cornaux dura, per l'inverno 2022/2023, fino al 30 aprile 2023.

Il periodo di disponibilità per le altre centrali elettriche di riserva per l'inverno 2022/2023 rimane invariato e si conclude il 31 maggio 2023.